

# Všem dodavatelům o veřejnou zakázku

## Vysvětlení zadávací dokumentace DI\_4

Vyřizuje: Veronika Pijáčková, tel.: 545 135 253

V Brně, dne 18. 7. 2017

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO: 62156498

### Veřejná zakázka

s názvem

### „Výstavba multifunkční haly - jízdárny“

Podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje zadavatel všem dodavatelům níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 14. 7. 2017 následující dotaz dodavatele:

#### **Dotaz č. 52 – trapézový plech**

V novém soupisu prací, který zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 13.7.2017 je v objektu SO 01 nově uvedena položka č. 87 - profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; antikondenzační provedení, délka pod 2m. Jedná se zde o položku dodávky materiálu (specifikace), k této položce nikde v soupisu prací není položka montáže. Takovýto plech se však ve stavbě nevyskytuje! Dle výměry by se mohlo jednat o plochu střechy (střešní krytinu), ta je však naprojektována z vláknocementových vlnovek. Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění a provedení opravy položek soupisu prací.

#### **Odpověď zadavatele č. 52**

*V příloze E s názvem „Výkazy výměr“ určené k ocenění dodavateli byla odstraněna položka č. 87 (profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; antikondenzační provedení, délka pod 2m).*

### **Dotaz č. 53 - ocelová nosná konstrukce**

V novém soupise prací, který zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 13.7.2017, je v objektu SO 01 nově koncipované ocenění dodávky, výroby a montáže nosné ocelové konstrukce stavby. Zadavatel toto rozčlenil do samostatných položek. Nyní je v položkách zvlášť uvedena položka výroby a montáže konstrukce (položka č. 63) a vlastní dodávka materiálu (položky č. 74–86 a 88–89). Tyto položky jsou zpracovány dle části projektové dokumentace *D.1.2-06 Tvar ocelové k-ce haly – výkaz materiálu*. Zde je uvedena přesná hmotnost konstrukce 50 960,6 kg, k této hmotnosti je následně připočítána hmotnost drobného a spojovacího materiálu v objemu 8,0 % z hmotnosti konstrukce. Celková hmotnost tedy činí 55 037,5 kg. V soupise prací je však v položce č. 63 (výroba a montáž) hmotnost 55 960,6 kg a hmotnost položek týkajících se dodávky ocelového materiálu je pouze 50 960,6 kg (tedy bez přídatku na drobný a spojovací materiál).

Dále však v soupise prací není zahrnuta ocelová konstrukce tribuny a kotce ustájení (viz výkres č. *D.1.2-07*). Tyto prvky nejsou započteny ve výpise č. *D.1.2-06* a zcela tak chybí také v soupise prací!!! Hmotnost ocelových prvků tribuny a kotce ustájení je vč. přídatku na spojovací materiál 3 291,1 kg. S tímto souvisí také položky soupisu prací týkající se nátěru ocelové konstrukce (položky č. 91 a 92), kde je třeba taktéž doplnit nátěr tribuny a kotce ustájení (+ 122,35 m<sup>2</sup>).

### **Odpověď zadavatele č. 53**

*V příloze E s názvem „Výkazy výměr“ určené k ocenění dodavateli byly doplněny dodávky materiálu a montáže související s konstrukcí tribuny a kotců krátkodobého ustájení. Jedná se o položky č. 38: kotvení ocelové konstrukce a č. 65: výroba a montáž ocelové konstrukce tribuny a kotců. V návaznosti jsou také do téže přílohy k ocenění doplněny položky dodávky materiálu č. 77, 79, 88, 93, 96 a nátěru ocelové konstrukce v ploše 114,28m<sup>2</sup> položkami č. 98 a 101.*


*Přehled výčtu změn v rámci přílohy E s názvem „Výkazy výměr“ určené k ocenění dodavateli je ke dni 18.7.2017:*

*Příloha je doplněna o položky č. 38,65,77,79,88,93,96,98 a 101,*

*z přílohy je odstraněna položka č. 87 (profil ocelový trapézový).*

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na profilu zadavatele je ke dni 18.7.2017 uveřejněna aktualizovaná projektová dokumentace:

[https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_1888.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1888.html)



Mgr. Iveta Farkačová  
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
Mendelovy univerzity v Brně