SO 01.2a OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V ATRIU 1.NP
STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

PŮDORYS M 1:100


1.19
1.23
1.28
1.32
1.37
1.44
1.53
1.38
BP Č.STR-1 + BP Č.STR-5
BP Č.STR-1: odstranění kačírku v tl. cca 100 mm vč. podkladní geotextilie
BP Č.STR-5: odstranění skladby střešní konstrukce:
• ochranná vrstva z tepelné izolace XPS tl. 50 mm
• separační geotextilie
• hydroizolační fólie na bázi mPVC/P G 476-15 určená pro přitížení, Je nutné uvažovat s tím, že v rámci opravy se můžou vyskytovat místa, kde mohou být na sobě 2-3 vrstvy fólie
• tepelná izolace (spádové klíny a desky) v tl. 170 - 320 mm (dle původního značení PSB S 25 a PSB S 20 – ve spádu)
• stávající parozábrana (bez specifikace), kdy se jedná o plastovou fólii lehkého typu PE FÓLIE FATRAPAR
BP Č.STR-4 + BP Č.STR-5
BP Č.STR-4: odstranění rostlin a substrátu vč. podkladní geotextilie, DEMONTÁŽ ZAVLAŇOVACÍHO SYSTÉMU
BP Č.STR-5: odstranění skladby střešní konstrukce:
• ochranná vrstva z tepelné izolace XPS tl. 50 mm
• separační geotextilie
• hydroizolační fólie na bázi mPVC/P G 476-15 určená pro přitížení, Je nutné uvažovat s tím, že v rámci opravy se můžou vyskytovat místa, kde mohou být na sobě 2-3 vrstvy fólie
• tepelná izolace (spádové klíny a desky) v tl. 170 - 320 mm (dle původního značení PSB S 25 a PSB S 20 – ve spádu)
• stávající parozábrana (bez specifikace), kdy se jedná o plastovou fólii lehkého typu PE FÓLIE FATRAPAR
BP Č.STR-2 + BP Č.STR-5
BP Č.STR-2:
odstranění povlaku a stabilizační vrstvy tvořené betonovou dlažbou na podložkách a nelibovolném prvky z PVC pytlů naplněných betonem
BP Č.STR-5:
odstranění skladby střešní konstrukce:
• ochranná vrstva z tepelné izolace XPS tl. 50 mm
• separační geotextilie
• hydroizolační fólie na bázi mPVC/P G 476-15 určená pro přitížení, Je nutné uvažovat s tím, že v rámci opravy se můžou vyskytovat místa, kde mohou být na sobě 2-3 vrstvy fólie
• tepelná izolace (spádové klíny a desky) v tl. 170 - 320 mm (dle původního značení PSB S 25 a PSB S 20 – ve spádu)
• stávající parozábrana (bez specifikace), kdy se jedná o plastovou fólii lehkého typu PE FÓLIE FATRAPAR
BP Č.STR-3 + BP Č.STR-5
BP Č.STR-3:
stabilizační a provozní vrstvy (již byly odstraněny, bude odstraňována
odstranění skladby střešní konstrukce:
• hydroizolační fólie na bázi mPVC/P G 476-15 určená pro přitížení, Je nutné uvažovat s tím, že v rámci opravy se můžou vyskytovat místa, kde mohou být na sobě 2-3 vrstvy fólie
• tepelná izolace (spádové klíny a desky) v tl. 170 - 320 mm (dle původního značení PSB S 25 a PSB S 20 – ve spádu)
• stávající parozábrana (bez specifikace), kdy se jedná o plastovou fólii lehkého typu PE FÓLIE FATRAPAR
stávající železobetonová deska
stávající železobetonové žebro
stávající železobetonový sloup
stávající železobetonový průvlak