

- 0,51 = 1/2



S009P00JK5WK

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Došlo:	10 -07- 2017
Číslo:	14202/2017-42660
Vyřízeno:	

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175
679 05 Křtiny
IČ 62156489

Spis. zn.: SMBK 23703/2017/ŽP/POZ/3
Čj.: MBK 24672/2017

Vyřizuje: Ing. Olga Pozdénová
Tel.: 516 775 339
Fax: 516 775 544
E-mail: pozdenova@blansko.cz

Datum: 03.07.2017

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Dne 23.06.2017 ohlásila Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, IČ 62156489, stavbu vodního díla:

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K a kanalizace na pozemcích parc. č. 909, 912 v kat. území Křtiny pro objekt hájenky Na Lukách č.p. 68 na pozemku parc. č. 909 v kat. území Křtiny.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil dle § 104 až 106 stavebního zákona jejich podané ohlášení. Protože podané ohlášení obsahuje všechny potřebné informace pro posouzení rozhodujících otázek podle ustanovení § 104 odst.1 stavebního zákona a §15a, odst. 1 a 2 vodního zákona, jsou splněny podmínky pro ohlášení stavby. Na základě tohoto posouzení podle § 106 odst.1 stavebního zákona vydává vodoprávní úřad

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby.

Popis stavby:

Jde o stavbu domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K a kanalizace, která bude umístěna u objektu hájenky Na Lukách č.p. 68 ve Křtinách. Kanalizace bude provedena z trub PVC DN 150 v délce 46,60 m. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do přilehlé vodoteče vodního toku Zemanův žleb v množství 274 m³/rok. Rovněž byly doloženy písemné souhlasy vlastníků sousedních pozemků.

Souřadnice (S-JTSK): ČOV X = 1148186, 301 Y = 586851,363

Poučení a upozornění:

Tento souhlas platí po dobu 12-ti měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Uvedená lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl souhlas stavebníkovi doručen, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů ode dne ohlášení předmětné stavby.

Po dokončení stavby je stavebník povinen oznámit zdejšímu vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení bude obsahovat:

- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby,
- dokumentace skutečného provedení ohlášené stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám proti ohlášení stavby či ověřené projektové dokumentaci.

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení vodoprávní úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

K užívání dané stavby, resp. k její závěrečné kontrolní prohlídce stavebník připraví doklady o výsledcích zkoušek a další doklady, zejména pak

- předávací protokol na ČOV a dmychadlo
- protokol o komplexním vyzkoušení ČOV
- protokol o uvedení ČOV do provozu
- zápis o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace
- potvrzený provozní řád
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení
- dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem

Investor uvedené stavby musí nejpozději **do 03.07.2019** vyzvat pověřenou osobu (uvedenou na www.mzp.cz) k provedení předepsané kontroly ČOV.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor životního prostředí

(3)

Ing. Pavel Konečný

vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Blansko

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřený podle položky 18 bod 4) ve výši 500,- Kč byl uhrazen dne 26.06.2017.

Příloha pro stavebníka: ověřená projektová dokumentace stavby

Doručí se:

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175,
679 05 Křtiny
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Ostatní:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno