


## PŘEHLEDNÉ SCHEMA SILNOPROUDU

### Legenda:

- A svítidlo průmyslové, zářivkové, přisazené, 4x58W/840, EP, IP65
- B svítidlo průmyslové, zářivkové, přisazené, 2x58W/840, EP, IP65
- C svítidlo pro veř. osvětlení LED 55W s přírubou a krátkým výložníkem na fosodu, IP 65



ROZVODNÁ SOUSTAVA NAPÁJECÍ : 3PEN,AC,400/230V,TNC  
ROZVODNÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3NPE,AC,400/230V,TNS  
OCHRANA: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

MÍSTO	KŘTINY	PROJEKTANT	KRAKOVSKÁ A. <i>Krabecová</i>	
KRAJ	JIHOOMORAVSKÝ	STUPEŇ	DPS	KRAKOVSKÁ A. autorizovaný technik v oboru elektrotechnická zařízení KMOCHOVA 6 , 779 00 OLOMOUC IČO: 427 747 30
INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ			
NÁZEV AKCE	Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny-2.etapa S0 05 - Manipulační hala a kolna D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
OBSAH VÝKRESU	D.1.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č.ZAKÁZKY:	08/16
	Půdorys 1.N.P.		Č.VÝKRESU:	04