




















LEGENDA ELEKTRO					
	ROZVÁDĚČ		VENTILÁTOR S VESTAVĚNÝM DOBĚHEM		STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÁNÍ PRO TELEFON (ZŮSTANE BEZ VYUŽITÍ)
	ROZBOČOVACÍ KRABICE		TLAČÍTKO PRO SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU		STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÁNÍ PRO TELEVIZI (BUDE VYUŽITO PRO NOVÉ ROZVODY TV)
	VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1 / 6 / 7		AUTONOMNÍ HLAŠIČ KOUŘE		ZÁSUVKA TELEVIZNÍ, KOAXIÁLNÍ KABEL PROTÁŽEN NOVOU TRUBKOU Ø16 NÁPO- JENOU ZE STÁVAJÍCÍHO TRUBKOVÁNÍ
	VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1 / 6 / 7 S ORIENTAČNÍ SIGNÁLKOU (JEN PŘEDSÍNĚ)		TRAFO PRO LED SVÍTIDLO SCHOVANÉ V KRABICI POD OMITKOU, VÝVOD KE SVÍTIDLU PROVEDEN V TRUBCE		
	ZÁSUVKA 230V		STÁVAJÍCÍ REPRODUKTOR POPLACHOVÉHO HLAŠENÍ (ZŮSTANE ZACHOVÁNO I S ROZVODY)		
	DVOJZÁSUVKA 230V		TRASY KABELOVÝCH ROZVODŮ SILNOPROUDU		
	PŘÍSTROJE VE VÍCENÁSOBNÉM RÁMEČKU		POSPOJOVÁNÍ		

POZNÁMKA:
KÓTY PŘÍSTROJŮ PŘEVZATY Z DOKUMENTACE
INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ POKOJŮ. VÝŠKA
UVEDENA NAD PODLAHOU NA OSU.

LEGENDA SVÍTIDEL	
S01	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S04	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, KULATÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S05	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OBDELNÍKOVÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S06	SVÍTIDLO NÁBYTKOVÉ VESTAVNÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S07	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, V KRYTÍ, DO KOUPELNY DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
A	SVÍTIDLO VESTAVNÉ, ČTVEREC DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
B	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STÁVAJÍCÍ

VYPRACOVAL: M. PRÝMA	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	Moravec a Prýma, v.o.s. MP Elektromontážní firma projekce – realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno tel: 545 15 2729
VEDOUČÍ PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA	
ZAKAZNÍK: MENHIR projekt, s.r.o.		ARCHIVNÍ č. D142-05 06
LEDNICE – ZÁMEČEK STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU UBYT. BLOKU D1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ DPS
VÝR. ČÍSLO		Paré:
DATUM	12/2017	
FORMÁT	6A4	MĚŘITKO 1:50
OBSAH VÝKRESU: 2.NP +4,030	LIST 1	VÝKRES 1
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys elektroinstalace		D1.4.2-06



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	CHODBA
218	POKOJ
219	POKOJ
219.1	PŘEDSÍN
219.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
220	POKOJ
221	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
221.1	PŘEDSÍN
221.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
222	POKOJ
222.1	PŘEDSÍN
223	POKOJ
223.1	PŘEDSÍN
224	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
224.1	PŘEDSÍN
224.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
225	POKOJ
226	POKOJ
226.1	PŘEDSÍN
226.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
227	POKOJ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA:
- ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLNJÚJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLNJÚJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POUŽITÉ NORMY

ČSN 33 0165 ed.2
ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ČSN 33 2000-5-51 ed.3
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
ČSN 33 2130 ed.3
ČSN 34 2300 ed.2
ČSN 34 7402
ČSN 73 4301