



















LEGENDA ELEKTRO					
	ROZVÁDĚČ		VENTILÁTOR S VESTAVĚNÝM DOBĚHEM		STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÁNÍ PRO TELEFON (ZŮSTANE BEZ VYUŽITÍ)
	ROZBOČOVACÍ KRABICE		TLAČÍTKO PRO SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU		STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÁNÍ PRO TELEVIZI (BUDE VYUŽITO PRO NOVÉ ROZVODY TV)
	VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1 / 6 / 7		AUTONOMNÍ HLÁSĚ KOUŘE		ZÁSUVKA TELEVIZNÍ, KOAXIÁLNÍ KABEL PROTÁZEN NOVOU TRUBKOU Ø16 NÁPOJENOU ZE STÁVAJÍCÍHO TRUBKOVÁNÍ
	VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1 / 6 / 7 S ORIENTAČNÍ SIGNÁLKOU (JEN PŘEDSÍNĚ)		TRÁFO PRO LED SVÍTIDLO SCHOVANÉ V KRABICI POD OMÍTKOU, VÝVOD KE SVÍTIDLU PROVEDEN V TRUBCE		
	ZÁSUVKA 230V		STÁVAJÍCÍ REPRODUKTOR POPLACHOVÉHO HLÁSENÍ (ZŮSTANE ZACHOVÁNO I S ROZVODY)		
	DVOJZÁSUVKA 230V		TRASY KABELOVÝCH ROZVODŮ SILNOPROUDU		
	PŘÍSTROJE VE VÍCENÁSOBNÉM RÁMEČKU		POSPOJOVÁNÍ		

POZNÁMKA:
KÓTY PŘÍSTROJŮ PŘEVZATY Z DOKUMENTACE
INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ POKOJŮ. VÝŠKA
UVEDENA NAD PODLAHOU NA OSU.

LEGENDA SVÍTIDEL	
S01	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S04	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, KULATÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S05	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OBDELNÍKOVÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S06	SVÍTIDLO NÁBYTKOVÉ VESTAVNÉ DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
S07	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, V KRYTÍ, DO KOUPELNY DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
A	SVÍTIDLO VESTAVNÉ, ČTVEREC DESIGN A POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
B	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STÁVAJÍCÍ

VYPRACOVAL: M. PRÝMA	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	Moravec a Prýma, v.o.s. MP Elektromontážní firma projekce – realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno tel: 545 15 2729
VEDOUČÍ PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA	
ZAKAZNÍK: MENHIR projekt, s.r.o.		ARCHIVNÍ č. D142-05 06
LEDNICE – ZÁMEČEK STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU UBYT. BLOKU D1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ DPS
VÝR. ČÍSLO -		Paré:
DATUM 12/2017		
FORMÁT 6A4		MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH VÝKRESU: 1.NP ±0,000		LIST 1
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys elektroinstalace		VÝKRES D1.4.2-05



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA
105	POKOJ
106	POKOJ
106.1	PŘEDSÍN
106.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
107	POKOJ
108	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
108.1	PŘEDSÍN
109	POKOJ
109.1	PŘEDSÍN
109.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
110	POKOJ
110.1	PŘEDSÍN
110.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
111	POKOJ
111.1	PŘEDSÍN
112	POKOJ
113	POKOJ
113.1	PŘEDSÍN
113.2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA:
- ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2;
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇJÚJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇJÚJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁŇCEM

POUŽITÉ NORMY

ČSN 33 0165 ed.2
ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ČSN 33 2000-5-51 ed.3
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
ČSN 33 2130 ed.3
ČSN 34 2300 ed.2
ČSN 34 7402
ČSN 73 4301