

Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253  
V Brně, dne 27. 6. 2018

## **Veřejná zakázka s názvem „Dodávka laboratorního nábytku pro ZF“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace DI\_1**

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených dodavatelem. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 25.6.2018 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK níže uvedené dotazy:

#### **Dotaz č. 1:**

Položka „Laboratorní stůl mycí“, vizualizace M – Laboratoř: domníváme se, že je popis výrobku chybně zadáný. Na přiložených pohledech jsou u položky 1 zakresleny výlevky s bateriemi, což odpovídá názvu výrobku „laboratorní stůl mycí“, ovšem neodpovídá popisu výrobku, kde dané prvky chybí. Uvedený popis je totožný s následující položkou 2. Prosíme o upřesnění, co je správné.

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

*Popis výrobku je chybně zadáný, V dokumentu „Příloha č. 1\_položkový rozpočet technická specifikace,, v listu nazvaném „M – laboratoř,, řádku 3, v sloupci „POPIS VÝROBKU,, se celá buňka s textem nahrazuje tímto textem:*

*Součástí:*

*Skříňky laboratorní dveřové na nožkách se soklem, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),*

*Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, odstín v souladu s barvou pracovní desky, tl. minimálně 30 mm + hrana, tl. minimálně 35 mm.*

*Výlevky s přepadem a syfonem nejsou předmětem dodávky (budou využity stávající, které jsou zcela nové), v rámci dodávky bude řešeno jejich osazení do pracovní desky a napojení na odpad.*

*Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, minimálně 72 pozic, průměr bodlin maximálně 15 mm.*

*Baterie nejsou předmětem dodávky, jsou již osazeny, je ale potřebné respektovat jejich umístění s ohledem na další vybavení jako např. Výlevky, Odkapávač atd..*

*Cena včetně dopravy na místo, montáže, vybalení a usazení do příslušné místnosti.*

#### **Dotaz č. 2:**

Položka „Stůl pracovní“, vizualizace M – MVV: v odkazované vizualizaci zobrazena pod deskou podpůrná konstrukce + kontejner/skříňka. Tato konstrukce je stávající? V případě doplnění prosíme o uvedení materiálového požadavku na podpůrnou konstrukci pod deskou.

**Odpověď zadavatele č. 2:**

*Podpůrná konstrukce pracovního stolu je předmětem dodávky, nejlépe v ocelovém provedení s povrchovou úpravou, respektující výšku kontejneru zásuvkového na kolečkách, osazená stavitelnými nožkami umožňujícími přesné vyrovnaní pracovní plochy. Podpůrná konstrukce by neměla bránit pohybu nohou sedící osoby, je žádoucí, aby byla po obvodu pracovní desky.*

**Dotaz č. 3:**

Položka „Skříň laboratorní, hodní dveře prosklené, spodní plné, dvoudveřová“, P5, viz vizualizace N1020 půdorys: tuto položku nemůžeme najít na odkazovaných výkresech. Platí její dodávka s jiným umístěním? Není uvedeno pravolevost.

**Odpověď zadavatele č. 3:**

*Ano, položka v dotazu č. 3 „Skříň laboratorní, hodní dveře prosklené, spodní plné, dvoudveřová“, P5, viz vizualizace N1020 půdorys je ponechána jako součást dodávky, jde o pravostrannou skříňku, jejíž umístění bude jiné.*

**Dotaz č. 4:**

Položka „Deska pracovní, postforming, tl. 28“, P1, viz vizualizace N1020 půdorys: požadovaný vzorek skříňka laboratorní kombinovaná/L, viz řádek č. 3 listu s názvem N1020 nezahrnuje pracovní desku, bude takový vzorek zadavatelem akceptován?

**Odpověď zadavatele č. 4:**

*Položka uvedená v dotazu č. 4 „Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm“ není součástí požadavků na vzorky předkládané účastníkem v rámci nabídky, viz bod č. 6.11 - VI Výzvy k podání nabídek. Zadavatel nebrání účastníkům v dodání více vzorků, než je požadováno v zadávací dokumentaci, záleží tedy na účastníkovi, zda výše uvedenou pracovní desku doloží, posuzovány však budou pouze vzorky požadované ve Výzvě k podání nabídek, bod č. 6.11 - VI.*

V souvislosti s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace DI\_1 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání a otevírání nabídek do **18.7.2018, do 10:00 hod.** Místo pro podání nabídek zůstává beze změny.

.....  
Veronika Pijáčková  
na základě plné moci ze dne 3. 8. 2017  
referent oddělení veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně