


| | | |
|-----------|--|--|
| NO | <p>Nouzové svítidlo přisazené LED 2/7,5W, SE/SA/PS, speciální optika typu area, tělo svítidla bílý polykarbonát RAL 9010, IP42. Svítidlo rozšiřuje stávající systém Mendelu - Central Test Beghelli a musí splňovat 100% připojitelnost do tohoto systému.</p> |  |
|-----------|--|--|

Uchazeč doplní knihu výrobků pro posouzení shody s požadovaným standardem, technickým provedením, tvarem a parametry daného výrobku.

VÝROBKÝ ZE STR. 1 AŽ 5

| Popis, strana Knihy výrobků | Výrobce a typ navržený uchazečem VŘ |
|---|--|
| Kombinovaný svodič přepětí typu 2+3, str. 1 | |
| Jističe do rozvaděčů, str. 1 | |
| Chráníč s nadproudovou ochranou, str.2 | |
| Svítidlo A, str.3 | |
| Svítidlo B, str.3 | |
| Svítidlo C, str.3 | |
| Svítidlo D, str.3 | |
| Svítidlo NO, str.4 | Svítidlo Central testu LOGICA, Beghelli, typ Pluraluce LED, optika LARGALUCE |

Ve výjimečných případech pro dostatečný přesný a srozumitelný popis je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek použito odkazu na výrobek. Odkaz (kniha výrobků) je použit z důvodu existence více výrobků nedosahujících požadovaných parametrů a vlastností. Tento výrobek je možné nahradit kvalitativně a technicky lepším, minimálně obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro vyobrazení designových tvarů, specifikaci vlastností, technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.