

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 14. 8. 2018

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Rekonstrukce objektu C v Lednici – opakované řízení“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (6)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 10. 8. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz dodavatele č. 1:**

„V zadávací dokumentaci je v části ZTI uvedena položka: „Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku – 1 kpl.“ Žádáme o konkrétnější údaje o této položce.“

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:**

Položka č. 10 Části ZTI – Zdravotechnické instalace Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - text v poznámce upřesňuje, co je předmětem této položky - je tedy již konkretizováno.

10	K	96-R02	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku	kpl	1,000
----	---	--------	---	-----	-------

P  
*Poznámka k položce:  
provedení drážek, průrazů a jejich zapravení, vč. uchycování  
apod.*

**Dotaz dodavatele č. 2:**

„Chápeme správně, že konkrétní procento u přesunů hmot jednotlivých stavebních dílů si můžeme zvolit sami?“

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:**

Ano, úvaha dodavatele je správná.

**Dotaz dodavatele č. 3:**

„V zadávací dokumentaci jsou ve stavební části uvedeny položky č. 764, 765, 766, žádáme o doplnění konkrétnějších údajů o bezpečnostních tabulkách – např. rozměry atd.“

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:**

U položek č. 764, 765 a 766 ST – Stavební část Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nutné vycházet z nezbytných normativních a zákonných předpisů (zadavatel obecně vypisuje podstatné):

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.

ČSN ISO 3864-2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

ČSN ISO 3864-3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

ČSN ISO 3864-4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a foto-metrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek.

ČSN EN ISO 7010:2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky + změny A1, A2, A3, A4, A5, A6 + A7

ČSN 018013 Požární tabulky vč. změn (a, Z2)

S účinností od 28. listopadu 2017 pak Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (předchozí NV bylo zrušeno).


**Dotaz dodavatele č. 4:**

„V zadávací dokumentaci je ve stavební části uvedena položka č. 658: „Systém generálního klíče vč. projektu.“ Žádáme o doplnění konkrétnějších údajů o této položce – např. počet a druh vložek a klíčů.“

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:**

Položka č. 658 byla blíže specifikována ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 4. 7. 2018, které je dostupné zde: [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_inbox\\_18237.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_inbox_18237.html) .

Dále k upřesnění druhu vložky – jedná se o bezpečnostní cylindrické vložky 4. bezpečnostní třídy (tzn. má i zajištění proti výrobě ilegálních kopií klíčů). Uvedeno v PSV (položky v soupisu prací vždy odkazují na konkrétní PSV).



Ing. Václav Ostrovský  
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018  
referent veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně