

Legenda výtokových armatur:

- PKS — Podomítkový kondenzační sifon.
  Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 – 100x100mm
  Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně

Legenda zař. předmětů:

- U — Umyvadlo pro upevnění na šrouby, š. 550mm, keramické, barva bílá, sifon umyvadlový DN40, chrom-mosaz.

  Osazení: Umyvadlo 850mm nad podlahou, rohové ventily 580mm nad podlahou, odpadní výustka 530mm nad podlahou.

Legenda potrubí:

- Kanalizace kondenzát – PPR
- HTEM — Přímá trouba – HT Systém
- KGEM — Přímá trouba – KG Systém
- HTEA — Jednoduchá odbočka
- HTB — Koleno
- HTR — Nesouosá redukce
- KGR — Redukce
- HTHL — Větrací hlavice
- HTRE — Čistící tvarovka

POZNÁMKA
- STAVAJÍCÍ STAV DLE PODKLADŮ INVESTORA
- KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NORIEM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MÁ-LI SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH

Setop s.r.o. Brněnská 83, Holasice 664 61 Telefon 603 486 989

AKCE:	REKONSTRUKCE UČEBEN A LABORATOŘÍ V PROSTORÁCH ZAHRADNICKÉ FAKULTY - REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ LABORATOŘE	MÍSTO:	parc. č. 5704 k.ú. Lednice na Moravě 679828
VL. MŽDVÝK PROJEKTU:	Ing. Vít Sevčík	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	DATUM:	8/2018
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva	FORMÁT:	10 A4
VYPRACOVAL:	Jaroslav Skypala, jskypala@email.cz	ARCH. ČÍS.:	18_013
OBJEKT:	Centrální laboratoř	MĚŘÍTKO:	-
ČÁST:	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
VÝKRES:	PODÉLNÝ ŘEZ I - KANALIZACE	ČÍS. VÝKR.:	D.1.4.1-06