


ROZVÁDĚČ R.1



| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|----------------|------------------------|--------------|
| Typ rozváděče (skříně): | | ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE 6x24 MODULŮ | | | |
| Rozměry (ŠxVxH): | 590x1070x135 | | Nátěr (barva): | RAL 9016 (BÍLÁ) | |
| Počet polí: | – | | Dělení: | – | |
| Krytí vnější/vnitřní: | IP 30/20 | | Jm.proud: | 63A | |
| Přívod: | VRCHEM | Vývody: | VRCHEM | Dodavatel: | – |
| Pi[kW]: | 102,31 | β: | 0,40 | Pp[kW]: | 40,92 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Napěťové soustavy: | Ochrana proti nebezpečnému dotyku: |
| 3N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN–S | SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE |
| | DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM |
| | DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM |
| | |

Moravec a Prýma, v.o.s.
 Elektromontážní firma
 projekce – realizace
 Lazaretní 7, 615 00, Brno
 tel/fax: 05/4515 2729

MENHİR
 PROJEKT
 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
 - zákon č.121/2000 Sb. -

| | | |
|------------------------|---|--|
| HL. INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Vít Ševčík | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Petr Moravec | |
| VYPRACOVAL: | Zdeněk Krejčí | |
| INVESTOR: | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno | |
| MÍSTO STAVBY: | parc. č. 736/8; k.ú. [Lednice na Moravě 679828] Valtická 337, 691 44 Lednice | |
| NÁZEV AKCE: | REKONSTRUKCE UČEBEN A LABORATOŘÍ V PROSTORÁCH ZAHRADNICKÉ FAKULTY V LEDNICI OBJEKT LABORATOŘÍ | |
| OBSAH: | D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD | |
| NÁZEV VÝKRESU | ROZVÁDĚČ R.1 | |
| DATUM | 8/2018 | |
| FORMÁT | 7xA4 | |
| Č. ZAKÁZKY | 18_013 | |
| STUPEŇ | DPS | |
| MĚŘÍTKO | – | |
| Č. VÝKRESU | D.1.4.3 - 06 | |

