

REKONSTRUKCE UČEBEN A LABORATOŘÍ V PROSTORÁCH ZAHRADNICEKÉ FAKULTY LEDNICE

REKONSTRUKCE SK UČEBEN

D.1.4.1-SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

KNIHA SVÍTIDEL

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel: **Zahradnická fakulta v Lednici,**
Valtická , Lednice

Generální projektant: **MENHIR projekt, s.r.o.**
Ing. Vít Ševčík – autor. ing. v PS
Horní 32, 639 00 Brno

Hlavní inženýr projektu: **Ing. Vít Ševčík**
Zodpovědný projektant: **Petr Moravec**
Vypracoval: **Zdeněk Krejčí**

Zakázkové číslo: 15_19-02

Brno, srpen 2018

1. Svítidlo A

Vestavné LED svítidlo s matnou parabolickou mřížkou, barva bílá

Typ světelného zdroje:	LED
Příkon světelného zdroje:	49W
Napájení:	230V/50Hz AC
Teplota chromatičnosti:	4000K (neutrální bílá)
Stupeň krytí:	IP20
Rozměry svítidla (š x d x h):	112 x 1200 x 61mm

Náhled svítidla (pouze ilustrační):




2. Svítidlo B

Lištový 3-okruhový napájecí systém, vestavný, hliník, s bodovými svítidly

Typ světelného zdroje:	bodová halogenová žárovka, GU10
Příkon světelného zdroje:	50W
Napájení:	3x 230V/50Hz AC
Teplota chromatičnosti:	2700K (teplá)
Stupeň krytí:	IP20
Rozměry svítidla (š x d x h):	56 x 2000 x 32,5mm

Náhled svítidla (pouze ilustrační):




3. Svítidlo C

Přisazené zářivkové svítidlo s parabolickou Al mřížkou, barva bílá

Typ světelného zdroje:	lineární zářivka, T8, patice G13, Ra90
Příkon světelného zdroje:	2x36W
Napájení:	230V/50Hz AC
Teplota chromatičnosti:	4000K (neutrální bílá)
Stupeň krytí:	IP20
Rozměry svítidla (š x d x h):	291 x 1235 x 89mm

Náhled svítidla (pouze ilustrační):



4. Svítidlo D

Závěsné svítidlo, těleso kov, se stahovacím závěsem, barva černá

Typ světelného zdroje:	LED žárovka, plnospektrální Ra>90, E27, 1050lm
Příkon světelného zdroje:	12,5W
Napájení:	230V/50Hz AC
Teplota chromatičnosti:	2700K (teplá)
Stupeň krytí:	IP20
Rozměry svítidla (průměr x v):	210 x 350mm

Náhled svítidla (pouze ilustrační):



V Brně: 08/2018

Vypracoval: p. Zdeněk Krejčí