

Dodatek č.1 Ke SMLouvĚ O DíLO č.1350018

uzavřená dle § 536 - 565 Zákona č. 513 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Obchodního zákoníku
na akci

MENDELU objekt D – Technologická podpora nově budované infrastruktury. Renovace vzduchotechniky

Smluvní strany

1. Objednatel : Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zastoupený:

Statutární orgán: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor MENDELU – příkazce operace
Ke smluvnímu jednání oprávněn : JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka – správce rozpočtu
V technických záležitostech pověřen: Ing. Pavel Antoš, tel. 545 135 095, antos@mendelu.cz

IČO: 621 56 489
DIČ : CZ 62156489
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 7200300237 / 0100, 7202450247/0100

2. Zhotovitel : AB Klimatizace, s.r.o.
Bráfova 9a, 616 00 Brno

Statutární orgán : Ing. Karel Kačenka – jednatel firmy
Ke smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Karel Kačenka – jednatel firmy
V technických záležitostech : Ing. Jiří Veverka, (Tel. 541215445, veverka@abklimatizace.cz)
IČ : 15549291
DIČ : CZ15549291
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 807045621/0100

I. Účel dodatku smlouvy

1. Účelem dodatku č.1 je změna ceny díla :

Cena díla dle SOD : 1.179.418 ,-Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku : 89.976,-Kč bez DPH

Upravená cena díla : 1.269.394,-Kč bez DPH

Přílohou č.1 je změnový list a položkový rozpočet.

2. Závěrečná ustanovení :

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 čistopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

V Brně dne1.0.-07-.2013

V dne 8.7. 2013





Objednatel :

Příkazce operace :

Správce rozpočtu :

Zhotovitel :

AB KLIMATIZACE
AB Klimatizace spol. s r.o.
Bráfova 9a, 616 00 Brno
tel. 541 215 445, DIČ: CZ15549291

Předmět díla:	Technologická podpora nově budované infrastruktury obj.D, Renovace VZT			
Objekt:	D			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně			
Zhotovitel:	AB Klimetizace, s. r. o., Brno			
TDI:	Ing. Pavel Antoš			
Projektant:	Ing. Jan Bortel			
Popis změny:				
Dodavatel zařízení ORBITRAP doporučil ke zvýšení čistoty prostoru doplnění odsávacími rameny				
	Změnu vyvolal:	Zvýšení čistoty prostoru a hygienických nároků za provozu zařízení		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	XX	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		XX
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení			XX	
	jiné		XX	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Ing. Veverka na základě změny výkresové části PD			
	náklady na změnu bez DPH		89 976,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%		
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	28.6.2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Nabídka 1300297			



Společnost má systém řízení jakosti certifikován TÜV CZ podle ČSN EN ISO 9001:2001.

Odběratel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zhotovitel: AB Klimatizace, s.r.o.
616 00 Brno, Brábova 9a

Zodp.prac: Ing. Pavel Antoš - investiční referent

Fax / Tel.: 541 240 799 / 541 215 445

Fax / Tel.:

E-mail: veverka@abklimatizace.cz
www.abklimatizace.cz

E-mail:

Název akce: Budova D - Zemědělská 1

Vypracoval: Ing. Jiří Veverka

Nabídka č.: 1300297

V Brně dne: 18.6.2013

Název nabídky: Odsávací rameno - lab 2022

Poř. číslo	Název	Měr. jedn.	Počet jedn.	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč
1	Odsávací ramena pro lab.2022					
2	Ventilátor P15/3f	ks	1	18 534	18 534	
3	Plastový odsávací ventilátor určený pro odsávání agresivních chem. výparů, materiál polypropylen.					
4	Prac.bod: Pstatic=380Pa /V=300m3/h					
5	Napájení: 3x400V/0,37kW		1	3 100	3 100	
6	Připojovací rozměr potrubí: Ø125mm					
7	Vc. motorového spouštěče					
8	Mini odsávací rameno TERFU D75	ks	2	9 162	18 324	
9	samonosné polohovatelné rameno 3-kloubové o průměru D=75(100)mm, dosah L=1000mm					
10	Materiál: klouby PP, trubka Al					
11	Konzole pro stropní montáž TERFU D75	ks	2	2 633	5 266	
12	Krycí plech pro stropní montáž TERFU D75	ks	2	316	632	
13	Kupulovitý ods.zákrut D350mm pro TERFU D75	ks	2	1 685	3 370	
14	Potrubní rozvody	kpl	1	9 950	9 950	
15	Montážní a elektroinstalací práce	kpl	1	13 200	13 200	
16	Stavební příprava, zhotovení a zapravení prostupů	kpl	1	9 100	9 100	
17	Úprava vstupních dveří pro přísávání, osazení dveřní mřížky	kpl	1	8 500	8 500	

Odsávací ramena - Kč bez DPH

89 976

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY - 3 měsíce ode dne zpracování.

Dodací lhůty cca 1 - týden od obdržení objednávky, pokud nejsou jednotky skladem.

Záruka se nevztahuje na náhradní díly spotřebního charakteru (kromě jejich vady) a na díly k jejichž poškození došlo neodborným zacházením, přepětím v síti, nebo zanedbáním pravidelného odborného servisu.

Firma **AB Klimatizace** poskytuje vedle technické pomoci, projekčních prací, dodávek a montáží klimatizačních a větracích zařízení současně smluvní záruční i pozáruční servis. Pro více informací navštivte naše stránky www.abklimatizace.cz nebo www.topim.cz

S pozdravem
Ing. Jiří Veverka