

28. 03. 2019

č.j. GR 790/2019

Ref.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Ing. Ivana Faltýnková

Soběšická 820/156

638 00 Brno - Lesná

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: 0289/19

Vyřizuje: Ing. Kotoulek, Mgr. Krombholz

Tel.: 516427252

Datum: 26.03.2019

Křtiny - rekonstrukce lapáku tuku na kanalizační přípojce ze zámecké kuchyně č.p. 1, parc.č. 13/1 v k.ú. Křtiny, investor Mendelova univerzita v Brně - vyjádření pro územní souhlas

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci lapáku tuku na odpadu ze zámecké kuchyně. Na odpadu z kuchyně je v současné době osazen stávající lapák tuku, který je nevyhovující, málo kapacitní. Je navrženo odstranění stávajícího objektu lapáku tuku a nahrazení novým zařízením, které bude osazeno ve stejném místě. Je navržena instalace **lapáku tuku AS FAKU 10 R** obdélníkového typu. Navrhovaný lapák tuku by svojí projektovanou kapacitou 350 porcí jídel měl zvládat zpracovat i maximální špičková provozní množství přiváděných odpadních vod z kuchyně. Odtok z lapáku bude z potrubí PP DN150 SN10, napojen do stávající kanalizační přípojky pro splaškové vody. V místě směrového lomu na odtokovém potrubí a v místě napojení na stávající přípojku budou osazeny dvě kontrolní a revizní šachty.

Při splnění níže uvedených požadavků souhlasíme s vypouštěním předčištěných odpadních vod z lapáku tuku, do kanalizace pro veřejnou potřebu.

1. Veškeré odpadní vody, produkované v kuchyni a jídelně, musí být napojeny na lapák tuku. Na lapák nesmí být dopraveny splaškové vody ze sociálního zařízení.
2. V kuchyni nesmí být používán drtič odpadků, žádné zbytky jídel nesmí být likvidovány přímým vypouštěním do kanalizace.
3. Upozorňujeme, že předčisticí zařízení je vodní dílo a jeho vybudování stejně jako vypouštění předčištěných odpadních vod musí být povoleno vodoprávním úřadem. Povolené limity kvality předčištěných odpadních vod budou v souladu s návrhovými parametry, nejvýše do výše uvedených limitů kanalizačního řádu, a to v ukazateli **EL – prům. 55 mg/l a max. 70 mg/l**.
4. Četnost odběru kontrolních vzorků odpadní vody navrhujeme 1x ročně, v termínu hlavní sezóny. Kontrolní odběr vzorků má být prováděn před vyčištěním LT. Výsledky rozborů odpadních vod musí být k dispozici při vodohospodářské kontrole k nahlédnutí, spolu s provozním deníkem a doklady o čištění lapáku.
5. Likvidace odpadů – (tuky, kaly, zbytky jídel a olejů) bude smluvně zajištěna s oprávněnou firmou.
6. Bude zajištěn přístup a možnost kontrolního odběru vzorků.
7. Před uvedením do provozu bude zpracován provozní řád odlučovače tuků – konkrétně na instalovaný typ a místní podmínky (nikoliv obecný návrh výrobce). Provozní řád musí mimo jiné obsahovat popis činností a povinností obsluhy, včetně způsobu a četnosti kontrol prováděných

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Divize Boskovice

17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100

sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz


obsluhou, způsobu a četnosti likvidace odpadů, určení odpovědné osoby za řádný provoz odlučovače, obsah a způsob vedení provozního deníku. Do provozního deníku zařízení je třeba zaznamenat všechny termíny vývozů kalu a čištění lapáku tuků, odběr vzorků odpadní vody a všechny další významné provozní záležitosti. Provozní řád bude předán zástupci provozovatele veřejné kanalizace ke kontrole a odsouhlasení.

8. Kontrolu montáže lapáku tuků a napojení nových kanalizačních rozvodů na stávající provedou na objednávku naši pracovníci provozu 03 kanalizace Boskovice (p.Němec 737 221 697 nebo tel. 516 452 344).

Důležité upozornění: Stavebník není oprávněn provést zásah do vodovodu nebo kanalizace, kterým je též napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky. Vlastní napojení přípojky může provést pouze provozovatel (VAS, a.s. divize Boskovice). Za porušení výše uvedeného může být stavebníku uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-29

Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru



Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.